

畅 通 沟 通 渠 道 做 好 供 热 服 务

八、为什么不能遮挡暖气?

用户在暖气片上加装暖气罩、堆放物品,或在暖气片周围摆放家具等,影响了热的传导,对一个系统的供热效果,一旦调好,就不能随意开关。否则会破坏系统平衡,影响供热效果,如果装"了暖气片的房间与未"包装"的相比,室温低,频繁操作还易造成阀门损坏、漏水或系统集气。3-5℃。另外暖气被"包装"后不能及时发现漏水等故障,不利于检查维修。

九、为什么不能随意开关供热阀门?

供热管道上每个阀门开关的大小决定着整个系统的供热效果,一旦调好,就不能随意开关。否则会破坏系统平衡,影响供热效果,如果供热不足,使供热无法正常运行。同样,在停电时无法启动循环泵等设施,无法实现热水的循环,使供热被迫停止。尤其是在严寒期,如果停水、停电时间过长,还可能造成供热设施被冻裂的严重

后果。

十一、为什么供热设施不能随意改动?

(1)集中供热系统是经过科学设计、施工、安装的,若随意改动,会破坏系统的整体结构,影响供热效果。应当书面征求供热单位意见后实施"。依此规定,用户因特殊原因确需改动供热设施的,应当向供热单位提出申请,经供热单位同意后方可实施。(未完待续)

第七供暖分公司

电话:5554001 5554004(西花园用户拨打5335833)

站长	热力站	负责区域
燕站长19935220428	西苑、嘉乐园、四二八、俱乐部	西苑、新添堡村小二楼、嘉乐园、怡园(6-59栋)、机车厂煤厂住宅、天梭小区、鑫苑、机车厂拐1楼、研究生公寓、三厂办公楼、山西北星工程机械公司、机车厂俱乐部、新添堡村办公楼
郝站长19935220230	机车厂南、枫林逸景仁恒园、魏都新城B区、枫林逸景香荔园	新建街小区、剧场街、庆南园、枫林逸景仁恒园、枫林逸景香荔园、魏都新城B区、机车厂中学、机车厂医院
张站长18035214951	三医院、上河万家、魏都新城C区北、魏都新城C区南	芙蓉苑、上河万家、云松园、三医院南环路家属楼、检察院家属楼、三医院住宅小区、同兴苑、云城装饰大世界、魏都商贸城
李站长19935220166	魏都新城A区、魏都新城F区、桐城金域、正德广场	魏都新城A区、魏都新城F区、桐城金域、正德嘉苑、平城区十四校南校区
王站长19935220234	送变电、万城华府一期、前进苑、金牛车城	祥和园、庆怡园、超高压力公院、桐城怡景西苑、万城华府一期、阳光华庭、怡园(北果园68-74栋)、北果园市场、金牛家具广场(装饰城、名品城、地砖城)、魏都医院
聂站长19935220122	西郊污水处理厂、开源花苑、福盛园、庞大汽	福盛园、开源花苑、庞大汽车城、公交一公司、西郊污水处理厂
刘站长19935220109	魏都新城D区、魏都新城E区、枫林逸景聚福园、华阳星月城	魏都新城D区、魏都新城E区、聚福园、华阳星月城
赵站长19935220051	一招站、庆丰园、晨馨花园、晨馨花园二期	同兴街小区、南果园、庆丰园、机车二小、景安、劳动服务公司小区、晨馨花园
南站长19935220227	南郊质监局、煤气遗址公园、万城华府三期	同兴街小区、南果园、机车二小、景安、劳动服务公司小区、晨馨花园
秦站长13903526598	同煤新苑A区、睿和新城、大同三中	同兴街小区、南果园、机车二小、景安、劳动服务公司小区、晨馨花园
王站长13753282224	开源嘉苑西区S7、开源嘉苑东区S8、九龙、悦城金茂府	同兴街小区、南果园、机车二小、景安、劳动服务公司小区、晨馨花园
靳站长13663527216	交警、枫林逸景龙湖园、恒安首席	同煤新苑A区、睿和新城、平城区实验小学、大同三中主校区、平城区十四校北校区、平城区十四校同煤校区
安站长13934823333	开源嘉苑西区和东区、文苑华庭、E家公寓、悦城金茂府、九龙出租公司、东风座	开源嘉苑西区和东区、文苑华庭、E家公寓、悦城金茂府、九龙出租公司、东风座
张站长19935220177	同煤新苑B区、同煤新苑C区、华阳日月城	飞达小区、枫林逸景龙湖园、恒安首席小区、交警家属楼、115地质勘察院
胡站长18635229898	枫林逸景紫御府、枫林逸景雅居园	北方家园、枫林怡景东苑、枫林逸景朗丰园、大同市车管所、新兴苑、二手车广场、检车线、魏都星座
牛站长18636236161	枫林逸景亲河园、前进新苑	同煤新苑B区、同煤新苑C区、华阳日月城
牛站长18636236161	枫林逸景亲河园、前进新苑	枫林逸景亲河园、前进新苑
王站长19935220098	七零南、东华站、西钢站	70研究所南区小区、70研究所南区公建、花泰国、华泰国、幸福园、桃园、槐园、大同市云冈区西花园第一小学、晋柴医院、晋柴机安公司、西花园俱乐部
李站长17703522020	七零北、柳园站、建安站	70所北院服务公司家属楼、70所北院农场家属楼、70研究所北区小区、杨园小区、柳园小区、大同市外国语学校、驾校、槐中小区、槐北小区、街道楼、六六生活区公共建、西花园集贸市场、通济中西医结合医院

第八供暖分公司

电话:5105153 5102633

站长	热力站	负责区域
高站长13353526228	同力、一中初中部、汇天嘉宇	同力、凯旋城、经干院小区、御师园1、2栋高层、汇天嘉宇、大同一中初中部北校
边站长19935220140	银豪嘉园、云城、化纤厂	化纤厂生活区、银豪嘉园、亿方园、云沁园、云城建安公司及家属楼、光明佳苑
王站长13834269662	柳港园A、花鸟市场、馨泰花园	柳港园A区、馨泰花园、南环桥农副综合批发市场
温站长19935220115	新旺花园、柳港园C区、悦城文昌里、新旺太阳城、华宇百花谷	新旺花园、柳港园C区、永昌佳园、悦城文昌里、新旺太阳城、华宇百花谷
耿站长19935220008	环泉站、御泉站、柳港园B、柳航新村	环泉小区、御泉小区、柳港园B区、新泉西里、平城区四十校、柳航新村、明堂公园
毛站长19935220127	高山镇、四医院、城区园林处、轩和家园	安盛家园、安全监察局家属楼、四医院家属楼、阳光绿岛二期、碧水云天颐园、向阳里东街57栋、平城区园林处家属楼、泰安园、轩和家园、红旗集贸市场
杜站长19935220121	柳航里东、柳航里、和汇新泉湾	和汇新泉湾、御泉苑新泉湾、金盾小区、民航小区、大同中高中部、二职中及家属楼、锦旭花园、柳航里云锦里、平城区第十一小学校
熊站长19935220130	文博苑北、文博苑南、富临宝城、云波里	文博苑、大同一中南校区、富临宝城、东方家园、云波里、文博苑、大同一中南校区、富临宝城、东方家园、云波里、文博苑、悦城金茂园、金盛园、新南站、东信广场、云中商贸城
范站长19935220282	交通苑、二电厂西、国库	交通苑、二电厂生活区(西区)、大同市二十一中、城区国库、环卫二公司、新华村村委会
余站长18503523999	二电厂东、二电厂南、六水厂、文轩佳苑	二电厂生活区(东区、南区、北区)、六水厂、文轩佳苑
熊站长15110777607	御锦源南、御河十号二期	御锦源、御河十号二期
赵站长19935220581	财富官邸、御河九号、御河九号二期、御河十号	财富官邸、御河九号、御河九号三期、御河十号、御河小学
刘站长19935220112	东信国际东、东信国际西、居然嘉园	居然嘉园、玫瑰花都、东信国际
万站长1593528500	上华琚	特殊教育学校、环境卫生服务中心、清洁三公司

京能大同热力有限公司 24小时客服电话:6101111



大同日报社主管主办
编辑部地址:大同市御东行政中心21层22层

大同晚报编辑部出版
电话:0352-2050272
邮编:037010

承印:大同日报传媒集团印务公司
广告经营许可证:1402004000009

电话:0352-2429838
广告热线:0352-5105678

发行热线:0352-2503915
白办发行 全年订价:258元